

جناب آقای دویده
رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان
موضوع: در خصوص عدم استفاده از میلگرد با مارکینگ SKSI

با سلام و احترام

پیرو بررسی های انجام شده در خصوص میلگردهای (عمدتاً نمره ۱۶) با مارکینگ SKSI بر روی بدنه میلگرد و SKS بر روی پلاک مشخصات محصول (تصاویر پیوست) و مشاهده مغایرتهای فیزیکی و مکانیکی آنها با استاندارد ملی ۳۱۳۲، دستور فرمایید با قید اهمیت و فوریت به کلیه سازندگان و مهندسین ناظر تحت نظارت و پوشش آن سازمان ابلاغ گردد که :

۱- آیا میلگرد با مشخصات گفته شده در ساختمانهای تحت نظارت ایشان استفاده شده است؟

۲- آیا در حال حاضر در کارگاه های ساختمانی میلگرد با مشخصات گفته شده بصورت دپو و استفاده نشده وجود دارد؟

در هر صورت با توجه به اهمیت موضوع در اسرع وقت و ظرف مدت حداکثر ۷۲ ساعت گزارشات جمع آوری شده از ناظرین و سازندگان در این خصوص جمع آوری و به این اداره کل ارسال گردد، همچنین اکیداً دستور فرمایید از استفاده سازه ای از این میلگردها اجتناب شود.

رضا قیصری پور
مدیر کل

رونوشت:

- دبیر محترم شورای فنی استان جهت استحضار و صدور دستورات مقتضی
- مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان خوزستان جهت استحضار و صدور دستورات مقتضی



آدرس ساختمان اداره کل (شماره یک) : اهواز - کیانپارس - خ ۱۳ غربی، فاز ۳، پلاک ۱۴۰- کد پستی ۶۳۱۵۷-۶۱۵۵۸ صندوق پستی ۵۶۵-۶۱۵۵۵

آدرس ساختمان اداره نظارت بر اجرای استاندارد (شماره سه) - گلستان - خیابان فروردین (اصلی گلستان) بین سعدی و بوستان (آبان) پلاک ۱۱۵

تلفن: ۰۶۱-۳۳۹۱۴۲۵۵-۷ نمابر: ۰۶۱۳۳۳۷۵۱۷۷ و ۰۶۱۳۳۹۱۴۲۵۱ سامانه پیامک: ۳۰۰۰۲۳۹۶

پست الکترونیک: E-mail: isirkhozestan@isiri.org.ir HTTP://KHZ.ISIRI.ORG - WWW.ISIRI.ORG پایگاه اطلاع رسانی: